

2) RISPETTO DELLA NORMATIVA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (LOTTO 1)

Il **Progetto** soddisfa il requisito di ACCESSIBILITA', ossia la possibilità anche alle persone diversamente abili di raggiungere i campi di gioco, più precisamente:

- le porte d'accesso avranno luce netta non inferiore a cm.80;
- le soglie fra zone esterne e interne avranno un dislivello massimo pari a cm. 2,5;
- in presenza di dislivelli maggiori saranno previste rampe di raccordo con pendenza minore o pari all' 8% se superiori alla lunghezza di ml.1. Se tali rampe avessero lunghezza contenuta entro 1 ml., potranno avere una pendenza fino al 12% come previsto nella legge di riferimento.

Santarcangelo di Romagna, Febbraio 2019

Timbro e Firma
